

2	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 17 (ППР 2020)	до 30 января 2022г.
3	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 (ППР 2020)	до 30 января 2022г.
4	Не обеспечена 1 раз в год проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 30 (ППР 2020)	до 30 января 2022г.
5	Используются некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания	п. 35 (ППР 2020)	до 30 января 2022г.
6	Допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию (потолок складского помещения, сторожевое помещение)	п. 35 (ППР 2020)	до 30 января 2022г.
7	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (складское помещение, помещение сторожевой)	п. 35 (ППР 2020)	до 30 января 2022г.
8	По направлению движения к источнику противопожарного водоснабжения отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 (ППР 2020)	до 30 января 2022г.
9	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 (ППР 2020)	до 30 января 2022г.
10	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 60 (ППР 2020)	до 30 января 2022г.
11	Не обеспечена очистка территории от горючих отходов (ветки деревьев)	п. 73 (ППР 2020)	до 30 января 2022г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575817

Владелец Аджаматова Бурлият Арсланаевна

Действителен с 18.06.2021 по 18.06.2022