

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«12» января 2024 г., 05240061000209162842

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6 по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Дагестан
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«22» января 2024 г., № 2401/006-05/36/ЛВГПР

(дата составления предписания)

Респ Дагестан, г Кизилюрт, ул Гагарина, Дом 24, 88723421803, e-mail: mchs.otdel_6@mail.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 22 » января 2024 г., учетный номер 05240061000209162842.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Заместитель начальника ОНД и ПР №6 по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД (Заместитель главного государственного инспектора г. Кизилюрт, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов по пожарному надзору) Салимханов Магома Икрамудинович, e-mail: dag-forever@bk.ru, телефон: +78723421803

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Дагестан, м.р-н Кизилюртовский, с.п. село Султан-Янги-Юрт

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) наложенная юных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "ДЮЙМОВОЧКА", адрес юридического лица: 368108, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, КИЗИЛЮРТОВСКИЙ, СЕЛО СУЛТАН-ЯНГИ-ЮРТ

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с — нормативными документами по пожарной безопасности (проверка проводится не реже 1 раза в год). п.13 ППП РФ №1479

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 13, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

О проведении при эксплуатации объекта защиты руководителем организации при отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверки не реже 1 раза в год.

Срок устранения нарушения:

01.03.2024

2. не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, предназначенных — для эвакуации людей из зданий при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. п.17 ППП РФ №1479

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 17, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:
01.03.2024

3. не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. п.17 ППР РФ №1479

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 17, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:
01.03.2024

4. не организовано проведение проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. п.48 ППР РФ №1479

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 48, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:
01.03.2024

5. на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуско-наладочных испытаний указанных систем. п.54 ППР РФ №1479

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:
01.03.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срока устранения нарушения)

Старший дознаватель отдела НД и ПР № 6 по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД (Государственный инспектор г. г. Кизилюрт, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов по пожарному надзору) Магомедов Гаджи Атавович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009DB7B940168B56E5D47724C805DF8943
Владелец: Магомедов Гаджи Атавович
Действителен с 02.11.2023 по 25.01.2025

подпись

Заместитель начальника ОНД и ПР №6 по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД (Заместитель главного государственного инспектора г. Кизилюрт, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов по пожарному надзору) Салимханов Магома Икрамудинович, e-mail: dagforever@bk.ru, телефон: +78723421803

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923278

Владелец Аджаматова Бурлият Арсланалиевна

Действителен с 29.01.2024 по 28.01.2025